

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025

KANALIZAČNÍ STOKA: 5213-768332-00275433-3/1 - Houdkovice - jednotná kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz
	51733 Trnov	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl.obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824
Název části obce:	Houdkovice	Kód části obce:	168335
Název KÚ:	Houdkovice	Kód KÚ:	768332
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
768332 Houdkovice			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	Houdkovický potok	IČ vypouštění OV:	10171648
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008 ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	
Počet volných výustí:	1	Povolené množství k vypouštění:	1.200 ti s.3 /ro k
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	278		
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:	0		
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:	72		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.660 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.660 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.660 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
Objekty na stokové síti:			
		Počet kanalizačních přípojek:	38
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			5 987.000
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025	
POZNÁMKA			
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM			
K VÚME neexistuje příslušné VÚPE			
Platnost povolení k vypouštění OV z volných výustí musí být vyplněna		Zažádáno o nové povolení	
Porovnání hodnot s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje	

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025

KANALIZAČNÍ STOKA: 5213-768359-00275433-3/1 - Trnov - jednotná kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz
	51733 Trnov	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl. obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824
Název části obce:	Trnov	Kód části obce:	168351
Název KÚ:	Trnov	Kód KÚ:	768359
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
768359 Trnov			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	Houdkovický potok	IČ vypouštění OV:	10171648
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008 ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	
Počet volných výústí:	3	Povolené množství k vypouštění:	4.920 ti s.3 /ro k
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	257		
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:	0		
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:	67		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.660 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.660 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.660 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
Objekty na stokové síti:			
		Počet kanalizačních přípojek:	9
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			4.920
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025	
POZNÁMKA			
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM			
K VÚME neexistuje příslušné VÚPE			
Platnost povolení k vypouštění OV z volných výústí musí být vyplněna		Zažádáno o nové povolení	
Reprodukční cena 1 m celkové délky kanalizační stoky není v mezích 100 - 100000 Kč		Bude přeceněno v rámci PFO	
Porovnání hodnot s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje	

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025

KANALIZAČNÍ STOKA: 5213-768367-00275433-3/1 - Zádolí - jednotná kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz
	51733 Trnov	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl. obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824
Název části obce:	Zádolí	Kód části obce:	168360
Název KÚ:	Zádolí u Trnova	Kód KÚ:	768367
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
768367 Zádolí u Trnova			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	meliorační příkop	IČ vypouštění OV:	10171648
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008/ ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	
Počet volných výústí:	1	Povolené množství k vypouštění:	1.060 ti s.3 /ro k
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:	53		
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:	0		
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:	14		
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.113 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.000 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.113 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.113 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
Objekty na stokové síti:			
		Počet kanalizačních přípojek:	26
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			1 842.000
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025	
POZNÁMKA			
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM			
K VÚME neexistuje příslušné VÚPE			
Platnost povolení k vypouštění OV z volných výústí musí být vyplněna		Zažádáno o nové povolení	
Porovnání hodnot s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje	

VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2025

KANALIZAČNÍ STOKA: 5213-768375-00275433-3/1 - Záhornice - jednotní kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK KANALIZACE			
Název:	Obec Trnov	Forma:	právnícká osoba
IČO, příp. datum narození:	00275433	Telefon:	494 662 138
Adresa:	Trnov 32	E-mail:	obec.trnov@post.cz
	51733 Trnov	DPH:	plátce
ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE			
Lokalizace stokové sítě:			
Název přísl. obce:	Trnov	Kód ZÚJ:	576824
Název části obce:	Záhornice	Kód části obce:	168378
Název KÚ:	Záhornice	Kód KÚ:	768375
Kanalizační stoka odkanalizuje 1 katastrální území:			
768375 Záhornice			
Příslušnost kanalizační stoky k systému kanalizace:			samostatný
VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD BEZ ČIŠTĚNÍ NEBO NAPOJENÍ NA ČOV			
Typ vypouštění:	do vodního recipientu bez čištění		
Název vodního recipientu:	Meliorační příkop	IČ vypouštění OV:	10171648
Č.j.povolení k vypouštění OV:	MUD 5269/2008 ZP/JP	Platnost povolení k vypouštění OV do:	
Počet volných výústí:	2	Povolené množství k vypouštění:	1.820 ti s.3 /ro k
OBYVATELSTVO			
Počet osob s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech:			172
Počet připojených osob na stokovou síť - odvedeno na ČOV:			0
Počet připojených osob stokovou sítí na volné výusti:			45
TECHNICKÉ ÚDAJE			
Celková délka:	0.320 km	Účelové zařazení stokové sítě:	
Obnoveno v akt.roce 2025	0.000 km	Jednotná:	ano
Obnoveno od 2020 do 2024:	0.000 km	Oddílná splašková:	ne
do DN 300 mm:	0.320 km	Oddílná srážková:	ne
od DN 301 mm do 500 mm:	0.000 km	Ostatní:	ne
od DN 501 mm do 800 mm:	0.000 km	Druh stokové sítě:	
větší než 800 mm:	0.000 km	Gravitační:	ano
Kamenina:	0.000 km	Tlaková:	ne
Betonové:	0.320 km	Podtlaková:	ne
Plastové:	0.000 km		
Jiné:	0.000 km		
Objekty na stokové síti:			
		Počet kanalizačních přípojek:	9
		Počet dešťových nádrží:	0
		Počet odlehčovacích komor:	0
		Počet čerpacích stanic:	0
		Celkový objem dešťových nádrží (m3):	0
EKONOMICKÉ ÚDAJE			
Hodnota uvedeného majetku (objektů) v reprodukční pořizovací ceně (tis.Kč bez DPH):			2 900.000
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK			
Vydané krajským úřadem: Královéhradecký	Č.j.: KUKHK-ZP-2025-25091-5	ze dne: 17.9.2025	
POZNÁMKA			
CHYBY A KOMENTÁŘE K CHYBÁM			
K VÚME neexistuje příslušné VÚPE			
Platnost povolení k vypouštění OV z volných výústí musí být vyplněna		Zažádáno o nové povolení	
Porovnání hodnot s předchozím rokem neproběhlo		záznam neexistuje	

VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2025

KANALIZAČNÍ STOKA: 5213-768332-00275433-3/1-00275433 - Trnov - jednotná kanalizace

Druh stavby: stoková síť

VLASTNÍK							
Název:	Obec Trnov			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00275433			Telefon:	494 662 138		
Adresa:	Trnov 32			E-mail:	obec.trnov@post.cz		
	51733 Trnov			DPH:	plátce		
PROVOZOVATEL							
Název:	Obec Trnov			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00275433			Telefon:	494662138		
Adresa:	Trnov 32			E-mail:	obec.trnov@post.cz		
	51733 Trnov			DPH:	plátce		
ZÁKLADNÍ ÚDAJE							
Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):							
Název rozhodujícího majetku:	Houdkovice - jednotná kanalizace			5213-768332-00275433-3/1			
Trnov - jednotná kanalizace	5213-768359-00275433-3/1			Zádolí - jednotná kanalizace	5213-768367-00275433-3/1		
Záhornice - jednotná kanalizace	5213-768375-00275433-3/1						
OBYVATELSTVO							
Počet osob s trvalým pobytem v odkanalizovaných obcích nebo jejich částech:							760
Počet osob připojených stokovou sítí k ČOV:							0
Počet osob připojených stokovou sítí na volné výusti:							198
BILANČNÍ ÚDAJE							
Vypouštěné odp. vody fakturované do stokové sítě celkem:							
... celkem:	9.800 ti s. m3/ rok			... z toho domácnosti (splaškové):	9.800 ti s. m3/ rok		
... z toho ostatní:	0.000 ti s. m3/ rok			... z toho srážková voda fakturovaná:	0.000 ti s. m3/ rok		
Odpadní voda předaná jinému provozovateli:							0.000 ti s. m3/ rok
Odpadní voda převzatá od jiného provozovatele:							0.000 ti s. m3/ rok
Odpadní voda nefakturovaná (balastní):							0.000 ti s. m3/ rok
Odpadní voda vypouštěná stokovou sítí přímo do vodního recipientu (volné výusti):							9.800 ti s. m3/ rok
Odpadní voda odvedená na ČOV:							0.000 ti s. m3/ rok
Vypouštěné znečištění odpadních vod ze všech volných výustí celkem (přímo do volného recipientu) (t/rok):							
BSK5	0.151 t/ rok	CHSKcr	0.567 t/ rok	NL	0.191 t/ rok	N NH4	- t/rok
N celk	- t/rok	Fosfor celk	- t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE							
Celkové náklady:							209.640 ti s.K č
Jednotkové náklady na kanalizační síť:							21.39 Kč/ m3
Cena pro stočné bez DPH:							0.00 Kč/ m3
Cena pro stočné s DPH:							0.00 Kč/ m3
Poruchy a havárie na kanalizační síti (počet):							2
ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY Z VOLNÝCH VÝUSTÍ							
Lokalizace rozhodujícího majetku:							
Název příslušné obce:	Trnov						
Název rozhodující části obce:	Houdkovice						
Katastrální území:	Houdkovice						
Počet volných výustí do vodního recipientu:							0
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok ze všech volných výustí celkem:							7
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							0
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):							0.00
POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK							
Vydané krajským úřadem	Číslo jednací						ze dne
Královéhradecký	KUKHK-ZP-2025-25091-5						17.9.2025
POZNÁMKA							